

Nota applicativa
Feedback 230/400
Vac 50/60 Hz
GSPR_355

Applicazione del feedback 230/400 Vac

Il dispositivo è un supporto all'impianto elettrico con tensioni alternate che indica la presenza della tensione alle barre di alimentazione. L'indicazione avviene attraverso la chiusura di un contatto di micro relay che può fornire una corrente massima di 3 A. L'impiego del dispositivo è fondamentale in quei casi in cui si richiede un'interfaccia fra tensioni di linea alternate e sistemi di controllo o monitoraggio come plc, computer industriali, robotica o pannelli sinottici a bassa tensione. Il Montaggio è su guida din.

E' sufficiente collegare la tensione alternata da monitorare all'ingresso del dispositivo. Il consumo è di circa 8 mA.

Schema di montaggio.

